



LEGENDA				
— LIMITE DO EMPREENDIMENTO				
CENÁRIO	PERÍODO	NÍVEL DE INTERESSE	DISTÂNCIA (m)	TRAÇO
RADIAÇÃO TÉRMICA	Dia	35,0 kW/m ²	122	—
		19,46 kW/m ²	136	—
		9,83 kW/m ²	157	—
	Noite	35,0 kW/m ²	126	—
		19,46 kW/m ²	140	—
		9,83 kW/m ²	161	—
FLASHFIRE	Dia	-----	93	—
	Noite	-----	102	—
SOBRE-PRESSÃO	Dia	0,3 bar	88	—
		0,1 bar	132	—
	Noite	0,3 bar	108	—
		0,1 bar	166	—

ITSEMAP
Brasil

INERCO
Grupo

ADONAI QUÍMICA S/A - BACIAS 01 A 08

ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS

MAPEAMENTO DAS VULNERABILIDADES

PL10 - HIPÓTESE H127

Escala 1:2.000 | SETEMBRO/2014 | 09