



LEGENDA

— LIMITE DO EMPREENDIMENTO

CENÁRIO	PERÍODO	NÍVEL DE INTERESSE	DISTÂNCIA (m)	TRAÇO
RADIAÇÃO TÉRMICA	Dia	35,0 kW/m ²	-	—
		19,46 kW/m ²	26	—
		9,83 kW/m ²	33	—
	Noite	35,0 kW/m ²	-	—
		19,46 kW/m ²	26	—
		9,83 kW/m ²	31	—
FLASHFIRE	Dia	-----	79	—
	Noite	-----	82	—
SOBRE-PRESSÃO	Dia	0,3 bar	71	—
		0,1 bar	110	—
	Noite	0,3 bar	72	—
		0,1 bar	112	—



ADONAI QUÍMICA S/A - BACIAS 01 A 08

ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS

MAPEAMENTO DAS VULNERABILIDADES

PL11 - HIPÓTESE H127

Escala 1:2.000 | SETEMBRO/2014 | 10